

## **POINTS FORTS**

### **Stationnement**

- Il y a au moins 1 emplacement de parking réservé à moins de 50 mètres de l'entrée.

### **Entrée**

- L'entrée est facilement identifiable.
- Le personnel voit les personnes qui arrivent et peut apporter son aide.

### **Circulation horizontale**

- Le sol est régulier.

### **Exposition**

- Il y a des fauteuils roulants à disposition.
- Il y a des cannes-chaises à disposition.

### **Personnel**

- Une personne de référence est présente pour accueillir les personnes à besoins spécifiques.
- Une personne de référence est disponible sur demande préalable.
- Le personnel a reçu une formation à l'accueil des publics à besoins spécifiques.

## **POINTS D'ATTENTION**

### **Stationnement**

- Les emplacements de parking réservés sont en pente.
- Le revêtement de l'emplacement de parking n'est pas idéal.

### **Voie d'accès depuis le parking**

- Le sol est difficilement praticable.

### **Voie d'accès depuis la rue**

- Le sol est glissant.

### **Circulation horizontale**

- Quelques zones de passage sont trop étroites.

### **Circulation verticale**

- La largeur de la porte de l'ascenseur est comprise entre 80 et 85 cm.

### **Signalétique**

- La signalétique n'est pas adaptée et ne permet pas de s'orienter facilement.
- Le lieu est complexe et il n'y a pas de plan adapté disponible.
- Il n'y a pas de plan adapté des lieux.